

Resultados dos testes ao teor de metais pesados em águas livres dos prédios de Habitação Pública

Data de amostragem e teste	Habitação Económica			
	Nome do prédio	Local de amostragem	Valor verificado (chumbo)	Nota
2015.7.30	Edf. do Lago (Bloco I)	apartamento vago	1.1	cozinha do 4º andar J
2015.7.30	Edf. do Lago (Bloco II)	apartamento vago	2.3	cozinha do 27º andar A
2015.7.30	Edf. do Lago (Bloco III)	apartamento vago	1.3	cozinha do 4º andar H
2015.7.30	Edf. do Lago (Bloco IV)	apartamento vago	1.8	cozinha do 4º andar A
2015.7.30	Edf. do Lago (Bloco V)	apartamento vago	1.7	cozinha do 4º andar A
2015.7.30	Edf. do Lago (Bloco VI)	apartamento vago	<LOQ	cozinha do 3º andar O
2015.7.24	Edf. Koi Nga (Bloco I)	apartamento vago	2.3	cozinha do 2º andar B
2015.7.29	Edf. Koi Nga (Bloco II)	apartamento vago	1.0	cozinha do 2º andar L
2015.7.28	Edf. Koi Nga (Bloco III)	apartamento vago	1.2	cozinha do 2º andar V
2015.7.29	Edf. Koi Nga (Bloco IV)	apartamento vago	<LOQ	cozinha do 2º andar AF
2015.7.28	Edf. Koi Nga (Bloco V)	apartamento vago	<LOQ	cozinha do 3º andar AP
2015.7.28	Edf. Koi Nga (Bloco VI)	apartamento vago	1.5	cozinha do 3º andar AZ
2015.7.29	Edf. Koi Nga (Bloco VII)	apartamento vago	<LOQ	cozinha do 3º andar BJ
2015.7.27	Edf. Koi Nga (Bloco VIII)	apartamento vago	1.3	cozinha do 3º andar BV
2015.7.28	Edf. Ip Heng(Bloco I)	apartamento vago	2.0	cozinha do 1º andar A
2015.7.30	Edf. Ip Heng(Bloco II)	apartamento vago	2.5	cozinha do 1º andar A
2015.7.28	Edf. Ip Heng(Bloco III)	apartamento vago	1.8	cozinha do 1º andar A
2015.7.28	Edf. Ip Heng(Bloco IV)	apartamento vago	2.4	cozinha do 1º andar A
2015.7.28	Edf. Ip Heng(Bloco V)	apartamento vago	2.2	cozinha do 1º andar B
2015.7.30	Edf. Ip Heng(Bloco VI)	apartamento vago	1.5	cozinha do 1º andar B
2015.7.30	Edf. Ip Heng(Bloco VII)	apartamento vago	3.0	cozinha do 3º andar C
2015.7.30	Edf. Ip Heng(Bloco VIII)	apartamento vago	2.0	cozinha do 3º andar C
2015.7.30	Edf. Ip Heng(Bloco IX)	apartamento vago	2.6	cozinha do 3º andar D
2015.7.30	Edf. Ip Heng(Bloco X)	apartamento vago	2.0	cozinha do 3º andar C
2015.7.30	Edf. Cheng Chong (Bloco I)	apartamento vago	1.7	cozinha do 6º andar G
2015.7.30	Edf. Cheng Chong (Bloco II)	apartamento vago	<LOQ	cozinha do 14º andar G
2015.7.30	Edf. On Son (Bloco I)	apartamento vago	2.5	cozinha do 4º andar K
2015.7.30	Edf. On Son (Bloco II)	apartamento	2.1	contador de água do 15º andar G
2015.7.30	Edf. de Alameda da Tranquilidade (Bloco I)	apartamento vago	<LOQ	cozinha do 12º andar F

Resultados dos testes ao teor de metais pesados em águas livres dos prédios de Habitação Pública

Data de amostragem e teste	Habitação Económica			
	Nome do prédio	Local de amostragem	Valor verificado (chumbo)	Nota
2015.7.30	Edf. de Alameda da Tranquilidade (Bloco II)	apartamento	<LOQ	contador de água do 15º andar O
2015.7.30	Edf. de Alameda da Tranquilidade (Bloco III)	apartamento	<LOQ	contador de água do 21º andar T
2015.7.30	Edf. de Alameda da Tranquilidade (Bloco IV)	apartamento	<LOQ	contador de água do 14º andar AI

Observações:

- (1) Unidade do teste: micrograma por litro ($\mu\text{g/L}$)
- (2) O padrão da Organização Mundial da Saúde sobre o teor do chumbo por litro em água livre é $10\mu\text{g/L}$
- (3) LOQ : limite de quantificação (chumbo $1.0\mu\text{g/L}$)
- (4) Como não se encontraram apartamentos vagos em quatro dos prédios, recolheram-se amostras nas condutas de água antes de chegar aos respectivos contadores

Dados fornecidos pelo IACM