

### Resultados dos testes ao teor de metais pesados em águas livres dos prédios de Habitação Pública

Data de amostragem e teste	Habitação Social			
	Nome do prédio	Local de amostragem	Valor verificado (chumbo)	Nota
2015.7.17	Habitação Social da Ilha Verde - Edf. Cheng Chun	apartamento vago	2.1	cozinha do 4º andar N
2015.7.17	Habitação Social da Ilha Verde - Edf. Cheng Nga	apartamento vago	<LOQ	cozinha do 20º andar K
2015.7.17	Habitação Social da Ilha Verde - Edf. Cheng Chong	apartamento vago	<LOQ	cozinha do 33º andar CA
2015.7.17	Habitação Social da Ilha Verde - Edf. Cheng Choi (Bloco I)	apartamento vago	<LOQ	cozinha do 30º andar BI
2015.7.17	Habitação Social da Ilha Verde - Edf. Cheng Choi (Bloco II)	apartamento vago	1.3	cozinha do 9º andar BQ
2015.7.17	Habitação Social do Fai Chi Kei - Edf. Fai Fu	apartamento vago	<LOQ	cozinha do 21º andar Z
2015.7.17	Habitação Social do Fai Chi Kei - Edf. Fai I	apartamento vago	1.4	cozinha do 26º andar G
2015.7.17	Habitação Social do Fai Chi Kei - Edf. Fai Tat (Bloco I)	apartamento vago	---	Edifício de Habitação Social recentemente construído e não habitado
2015.7.17	Habitação Social do Fai Chi Kei - Edf. Fai Tat (Bloco II)	apartamento vago	---	Edifício de Habitação Social recentemente construído e não habitado
2015.7.17	Habitação Social de Mong-Há - Edf. Mong In	apartamento vago	1.9	cozinha do 16º andar F

### Resultados dos testes ao teor de metais pesados em águas livres dos prédios de Habitação Pública

Data de amostragem e teste	Habitação Social			
	Nome do prédio	Local de amostragem	Valor verificado (chumbo)	Nota
2015.7.17	Habitação Social de Mong-Há - Edf. Mong Sin (I)	apartamento vago	1.9	cozinha do 23º andar H
2015.7.17	Habitação Social de Mong-Há - Edf. Mong Sin (II)	apartamento vago	3.2	cozinha do 13º andar T
2015.7.25	Habitação Social de Seac Pai Van - Edf. Lok Kuan (Bloco I)	apartamento vago	1.1	cozinha do 8º andar AE (todos os apartamentos estão vagos nesse andar)
2015.7.21	Habitação Social de Seac Pai Van - Edf. Lok Kuan (Bloco II)	apartamento vago	1.3	cozinha do 8º andar Z
2015.7.21	Habitação Social de Seac Pai Van - Edf. Lok Kuan (Bloco III)	apartamento vago	<LOQ	cozinha do 25º andar AF
2015.7.22	Habitação Social de Seac Pai Van - Edf. Lok Kuan (Bloco IV)	apartamento vago	<LOQ	cozinha do 22º andarAE
2015.7.22	Habitação Social de Seac Pai Van - Edf. Lok Kuan (Bloco V)	apartamento vago	1.7	cozinha do 3º andar L
2015.7.22	Habitação Social de Seac Pai Van - Edf. Lok Kuan (Bloco VI)	apartamento vago	1.1	cozinha do 18º andar R

Observações:

(1) Unidade do teste: micrograma por litro ( $\mu\text{g/L}$ )

(2) O padrão da Organização Mundial da Saúde sobre o teor do chumbo por litro em água livre é  $10\mu\text{g/L}$

(3) LOQ : limite de quantificação (chumbo  $1.0\mu\text{g/L}$ )

Dados fornecidos pelo IACM